

«Крымской транспортной прокуратурой выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно – коммунального хозяйства»

Крымской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере жилищно – коммунального хозяйства при эксплуатации тепловых сетей поднадзорным предприятием – обособленным подразделением ФГУП «Крымская железная дорога», обеспечивающим поставку тепла и горячего водоснабжения населению.

Выездной проверкой установлено, что требования по безопасности в сфере теплоснабжения предприятием выполняются не в полном объеме, а именно в нарушение требований законодательства, тепловая сеть, расположенная на открытом воздухе, ведущая к потребителям многоквартирных домов, расположенных по ул. Западная, ул. Туристов, пер. Альпинистов в городе Симферополе, частично не оборудована защитным покрытием от атмосферных осадков, имеет незаизолированные участки.

В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес начальника предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятием приняты меры к фактическому устранению выявленных нарушений, виновное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, по результатам рассмотрения Крымским управлением Ростехнадзора по Республике Крым и г.Севастополю постановления прокуратуры, ответственное должностное лицо ресурсоснабжающей организации привлечено к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ в виде штрафа.

Крымская транспортная прокуратура